

Ab Mitte Oktober gibt es möglicherweise Nachttemperaturen - hart an der Frostgrenze!

Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit zu **AGIEREN!**

Entleeren Sie Wasserleitungen, die frostgefährdet sind.

Zum Beispiel:

- ◆ alle Gartenwasserleitungen
- ◆ Leitungen in Garagen, die nicht frostfrei sind
- ◆ Leitungen in Stallungen, die nicht frostfrei sind
- ◆ Denken Sie an Ihre Gartendusche, Schwimmbad, Pool ... u.s.w.

Wenn Ihre Gartenwasserleitungs- Anschlüsse so oder ähnlich aussehen, dann gibt es keine Diskussion:



TIPP

Schließen Sie Absperrhähne wie abgebildet nach dem Entleeren nie!

Es könnte ja auch nur z.B. alle 2 Minuten ein Tropfen fallen. Dann füllt sich mit der Zeit die Leitung auf und friert ab!

Vorgangsweise:

1. Absperrventil im Haus abdrehen
2. Entleerungshahn am Absperrventil öffnen – stellen Sie einen Kübel unter!
3. Schläuche und sonstige Anschlussstücke am Auslaufhahn im Garten herunterschrauben
4. Auslaufhahn aufdrehen und die Leitungen entsprechend entleeren
5. Wasserhahn offen lassen! (nicht zudrehen!)
6. Nach wenigen Minuten darf nichts mehr tropfen, weder der Gartenauslauf, noch das Entleerungsventil bei der Kellerabspernung.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Gartenwasserleitungen auch sicher leer sind, bitte bei uns anrufen, wir sind Ihnen gerne behilflich!

ACHTUNG bei frostsicheren Außen-Armaturen!

Frostsichere Außen-Armaturen sind nur dann frostsicher, wenn Sie auch den *Schlauch abschließen*.

Auch Gardena-Kupplungen oder gleichwertige Anschlussstücke, müssen Sie entfernen!

Es könnte ein Rückschlagventil eingebaut sein – dann friert auch Ihre frostsichere Armatur ab!

Eine frostsichere Armatur ist nur dann frostsicher, wenn das Restwasser frei auslaufen kann!!!